

РАЗРАБОТАНО

Заместитель Генерального директора – главный инженер
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»



Ю.А. Дементьев



Д.М. Беленький

« »

2014 г.

« »

2014 г.

ИП-95/44
ПРОТОКОЛ № _____ от *03.07.* 2014 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№ 41-08 от 24.12.2008

Срок действия с *03.07.* 2014 по 24.12.2018

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока с литой изоляцией серии GIF с номинальным током первичной обмотки от 20 до 4000А, ток термической стойкости от 5 до 63 кА, на напряжение 6-35 кВ, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ИЦ КВК - электро» (129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 8)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Компания Ritz Instrument Transformers GmbH. (Германия)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного протокола без разрешения Заявителя и ОАО «Россети»

Мансуров С

6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов рассмотрения представленной документации рекомендуется продление срока действия Заключения аттестационной комиссии № 41-08 от 24.12.2008 на трансформаторы тока с литой изоляцией серии GIF с номинальным током первичной обмотки от 20 до 4000А, ток термической стойкости от 5 до 63 кА, на напряжение 6-35 кВ, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемых компанией «RITZ Instrument Transformers GmbH» (Германия).

Срок действия Заключения аттестационной комиссии № 41-08 до 24.12.2018.

Заместитель руководителя Дирекции –
Начальник Центра
управления проектами по ВЛ и ПС
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»



К.А.Рыжков

Главный эксперт
Центра управления проектами по ВЛ и ПС
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»



А.Е. Филипов